



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ
АҒБАН ПИЛТИРІ АЙМАҒЫ**

Администрация Солнечного сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2021 г.

с. Солнечное

№05-п

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях муниципального образования Солнечный сельсовет

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования Солнечный сельсовет (далее МО Солнечный сельсовет), Администрация Солнечного сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории МО Солнечный сельсовет согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории МО Солнечный сельсовет согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Солнечного сельсовета

Сергеев Н.Н.

Приложение 1
Утверждено постановлением
администрации Солнечного сельсовета
от «29» января 2021 г. № 05-п

ПЕРЕЧЕНЬ
источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях
пожаротушения на территории МО Солнечный сельсовет.

№ п/п	Адрес, место нахождения водоисточника	Пожарный водоисточник
с. Солнечное		
1	ул. 10 Пятилетки, 24, Центральная котельная	Скважина (в любое время)
2	ул. Мира, 18, накопитель с. Солнечное	Открытый пожарный водоем (весна, лето, осень)
с. Красноозерное		
1	ул. Центральная, 29, СДК с. Красноозерное	Скважина(в любое время)
2	ул. Центральная, 29, накопитель с. Красноозерное	Открытый пожарный водоем (весна, лето, осень)
д. Курганная		
1	ул. Спортивная, ПГ-1	Пожарный гидрант (в любое время)
2	ул. Полевая, ПГ-2	Пожарный гидрант (в любое время)
3	ул. Глинопорошковая, ПГ-3	Пожарный гидрант (в любое время)
4	ул. Урожайная, ПГ-4	Пожарный гидрант (в любое время)
5	ул. Спортивная ПГ-5	Пожарный гидрант (в любое время)
6	ул. Курганная, ПГ-6	Пожарный гидрант (в любое время)
7	ул. Спортивная, ПГ-7	Пожарный гидрант (в любое время)
8	ул. Железнодорожная, ПГ-8	Пожарный гидрант (в любое время)
9	ул. Железнодорожная, ПГ-9	Пожарный гидрант (в любое время)

Специалист 1 категории

Мокрецова О.В.

ПРАВИЛА
учета и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях
пожаротушения на территории МО Солнечный сельсовета

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории МО Солнечный сельсовет и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводного хозяйства, обслуживающими населенные пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее — источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет Администрация Солнечного сельсовета или абонент в ведении, которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам
противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учетом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;
- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоемам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов. Производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения.

3.1. Администрация Солнечного сельсовета и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Солнечного сельсовета и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- степень заполнения водой и возможность его заполнения;
- герметичность задвижек (при наличии);
- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.